



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вожегодскому району
п. Вожега, ул. Школьная, 7, 2-23-86.

п. Вожега
(место составления акта)

“ 6 ” сентября 2019 г.
(дата составления акта)
12ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 17

По адресу/адресам: здание стационара: Вологодская область, Вожегодский район, п. Молодежный, д. 8 а (Присвоенная категория риска - высокий риск). На основании: Распоряжения временно исполняющего обязанности начальника отделения надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области лейтенанта внутренней службы Веретенникова Л.Ю. № 17 от 27.08.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА», ИНН: 3506001759.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя).

Присвоенная категория риска – Высокий риск.

Дата и время проведения проверки:

“ 2 ” сентября 2019 г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.

Продолжительность 2 час.

“ 6 ” сентября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (4 час.).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Вожегодскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района» Сергеева Н.С. в 10:15 27.08.2019 года

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Веретенников Леонид Юрьевич, государственный инспектор Вожегодского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района Сергеева Н.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение
1.	В здании стационара Ф1.1 помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах. (с частью зданию относящихся к спортивному залу школы Ф4.1).	Нарушены требования ст.4,6 п.2,3 ст.37; ст. 88 п.2 табл.23, п.3 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 7.4, п.5.14* табл.2,4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»: Должностное лицо – Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района» Сергеева Н.С.

2.	В здании стационара отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки (ближайшей к центральному входу) в коридор первого этажа, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушены требования п.п. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»: Должностное лицо – Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района» Сергеева Н.С.
3.	В здании стационара (сан. узел; комнат №6, №7) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Нарушены требования п.п. «в», п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»: Должностное лицо – Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района» Сергеева Н.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлялись.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлялись.

нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Заверенные надлежащим образом копии документов, представленные в период проверки на 40 л;
2. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 17/1/1 от 6.09.2019 г.;

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор
Вожегодского района по пожарному надзору
Веретенников Л.Ю.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сергеев Дарин Александр Сергеевич, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” 09 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)